

CA-26C24026102 számú igazolás a „TSM Ceramic hővédő bevonó anyag” megnevezésű mintákról a gyártó/forgalmazó megbízása alapján

Megbízó:

Elmeszo Kft.
H-2030 Érd, Ürmös u.50.

Az R-792392 számú vizsgálati jegyzőkönyv és a beadott dokumentációk alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta:

“TSM Ceramic hővédő bevonó anyag”

melyeket a Thermogát Kft. gyárt, a vizsgálataink és a benyújtott dokumentáció alapján,

MEGFELEL

az következő paramétereknek:

kapilláris vízáteresztés: $0,16 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5} / W_2$ – közepes vízáteresztő. Vízgőzáteresztés: $17.1 \text{ gm}^2/\text{nap}$ sd:1.17m, Tapadása beton felületen: 0.46 MPa, acél felületen: 0.47 MPa. A termék, (max.9 %m/m szerves anyag tartalommal) tűzveszélyességi osztálya: „A1”


Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

305/2011/EU, MSZ EN 15824:2017 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok MSZ EN 13501-1:2019

Érvényes: 2028/07/30, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Szentendre, 2026.07.30.




Ozsvárt Dániel Péter
Osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
IBHTO Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., IBHTO Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.